

工事名 : 富山公共下水道いたち川第2処理分区西大泉地区下水管改築工事

[公共79]

記

質問	回答
取付管更生工は、二層構造管仕様と考えればよいですか。	取付管更生工は、二層構造管仕様で設計していますが、自立管仕様での施工を妨げるものではありません。
管口の耐震化工が2か所計上されていますが、どのような仕様ですか。工法を明示願います。	工法の指定はありませんが、レベル2地震動を満足する構造としてください。ただし、採用する更生工法によっては、不要となる場合がありますので、詳細については受注後協議します。