

工事名：富山公共下水道松川処理分区桜町二丁目地区駅前幹線耐震化(第2工区)工事

[公共56]

記

質問	回答
<p>・工事条件明示書 工程関係について 地鉄バスの備考欄に施工時間制限の可能性ありと記載されていますが、具体的な規制可能時間は何時間でしょうか。作業時間が短い場合、変更の対象になりますか。 また、施工はすべて夜間作業でしょうか。</p>	<p>地鉄バスとの協議の結果、作業時間の制約を受ける場合は変更協議の対象とします。また、施工はすべて夜間作業で積算しています。</p>
<p>・特記仕様書等P52 平面・縦断図(5) 図面右下に記載してある「このスパンに関してはTVカメラ調査結果がないため」とありますが、このスパンとはどのスパンのことでしょうか。また路線の水位、流入してくるポンプピット等による増水等はあるのでしょうか。</p>	<p>TVカメラ調査結果が無いスパンは3-45路線が対象となります。また、路線の水位について、雨天時以外の水位上昇は無いと考えています。</p>